


*Dorozko*  
*7 Jan*  
*P. Rachiniński*

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. cent. 73-25-234**

Urząd Miejski w Choroszczycy  
**KANCELARIA OGÓLNA**

Wpł.  
dnia **18-07-2016**

Ilość zał. .... podpis .....



Białystok, dn.2016-07-13

Burmistrz Choroszczycy  
ul. Dominikańska 2  
16-070 Choroszczycy

HK.4410.412.2016

Na podstawie § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przesyła okresową ocenę jakości wody z wodociągów na terenie gm. Choroszczycy. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wody tj. w okresie od stycznia do czerwca 2016r., z punktów stałych poboru wody wyznaczonych dla poszczególnych wodociągów w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego informuje się, że woda z wodociągów Choroszczycy, Barszczewo, Rogowo, Złotoria, Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczycy nadaje się do spożycia przez ludzi.

W tym okresie pobrano do badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego z poszczególnych wodociągów następującą ilość próbek wody:

1. Wodociąg Choroszczycy : 2 próbki w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej (1- monitoring kontrolny, 1- monitoring przeglądowy) i 2 próbki ( monitoring kontrolny) w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczycy Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25 A. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
2. Wodociąg Barszczewo: 1 próbka w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej (monitoring kontrolny) i 1 próbka (1- monitoring kontrolny) w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczycy Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25A. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
3. Wodociąg Rogowo: 1 próbka w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( monitoring kontrolny) i 1 próbka (1- monitoring kontrolny) w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczycy Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25A. Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
4. Wodociąg Złotoria: 1 próbka w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej (monitoring kontrolny) i 1 próbka (monitoring kontrolny) w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczycy Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25A . Wszystkie próbki wody odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.

5. Wodociąg Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczycy : 1 próbka w ramach nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej (monitoring przeglądowy) i 1 próbka (monitoring kontrolny) w ramach kontroli wewnętrznej szpitala w punkcie poboru zawór czerpalny w kuchni.

W badanej próbce wody stwierdzono ponadnormatywną mętność (tj.  $1,9 \pm 0,4$  NTU). Zgodnie z §17 ust.1 punkt 3 i §18 ust.1 załącznika nr 3 część „B” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Z 2015r., poz.1989), mętność nie może być wyższa niż 1NTU. W związku z tym,

-Verte-

po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Dopuszczalna wartość mętności, na jaką – pozwala stwierdzona warunkowa przydatność do spożycia ww. wody wynosiła  $1,9 \pm 0,4$  NTU. Badanie wody pod względem mikrobiologicznym odpowiadało wymogom ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym dnia 2016-05-05 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazał Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Społecznej im. dr. St. Deresza, Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczu, informację o niewłaściwej jakości wody pod względem fizykochemicznym (tj. mętności) ww. wodociągu (telefonogram Nr HK-20/2016) oraz nakazał podjęcie przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym (tj. mętności) w ww. wodociągu do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku i przedłożenie ich Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wraz z harmonogramem ich realizacji nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jakości wody. W piśmie z dnia 2016-05-13 strona poinformowała o działaniach naprawczych w przedmiotowym wodociągu mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym (tj. mętności) do obowiązujących wymagań wraz z harmonogramem. W tym samym dniu strona przedstawiła wynik badania wody, pobranej dnia 2016-05-10 z wodociągu szpitala w punkcie poboru : zawór czerpalny w kuchni szpitala (sprawozdanie z badań Nr 140876/16/SOK z dnia 2016-05-12 wykonane przez Hamilton Poland S.A. w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180), z którego wynika, że jakość wody pobranej ponownie w tym punkcie odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 3 część „B” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem mętności. W dniu 2016-05-30 została pobrana przez pracownika PSSE w Białymstoku do badań kontrolnych próbka wody z ww. wodociągu w punkcie poboru - zawór czerpalny w kuchni szpitala po zakończeniu działań naprawczych przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, im. dr. Stanisława Deresza Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczu – (sprawozdanie Nr LPW.9051.650.2016.3315.835 z badań wody z dnia 2016-05-11 i sprawozdanie Nr.9051.894.2016.3307.1112 z badań wody z dnia 2016-05-31). Po dokonaniu oceny jakości wody stwierdzono, iż pobrana próbka wody z wodociągu szpitala w zakresie badań fizykochemicznych oraz badań mikrobiologicznych odpowiada wymogom załącznika nr 3 część „B” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nadaje się do spożycia przez ludzi. W związku z tym, iż w chwili obecnej woda spełnia wymagania ww. rozporządzenia postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe i zostało umorzone ( decyzja HK-194/D/16 z dnia 2016-06-13).

**Proszę o przekazanie powyższych informacji mieszkańcom w sposób ogólnie przyjęty na podległym terenie.**

**O sposobie informowania ludności proszę powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
*[Podpis]*  
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz  
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA