PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. centr. (85) 73-25-236

Białystok 2018-07- 23

Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz

HK.4410.367.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Choroszcz. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na stronie Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 25A, jeżeli taka strona jest prowadzona.

W załączeniu:
2. Komunikat

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku
lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. centr. (85) 73-25-236

Białystok 2018-07-23

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 2018-07-18 z wodociągu Choroszcz, zaopatrującego miejscowości: Choroszcz, Dzikie, Dzikie Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łyski, Porosły-Kolonia, Porosły, Sienkiewicze, Żółtki, Żółtki Kolonia,

Stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h w kranie konsumenta - w ilości powyżej 300 jtk/ml.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku
lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia