

Białystok 2019-01-21

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
w Białymstoku  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. cent. 73-25-236

Burmistrz Choroszczy  
ul. Dominikańska  
16-070 Choroszcz

HK.4410.446.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Choroszcz. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz na stronie Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy jeżeli taka strona jest prowadzona.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Zakład Energetyki Ciepłej  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Choroszczy  
Sp. z o. o.  
ul. Sienkiewicza 25A  
16-070 Choroszcz

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Waldemar Kulesza*



## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Choroszcz, zaopatrującego miejscowości: Choroszcz, Dzikie, Dzikie Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łyski, Kolonia Porosły, Porosły, Sienkiewiczze, Żółtki, Żółtki Kolonia w dalszym ciągu utrzymuje się przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C po 72 h – powyżej 300 jtk/1 ml.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Bakterie w przedmiotowym wodociągu nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Waldemar Kulesza*

