

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodociągu Rogowo, zaopatrującego miejscowość Czaplino, Czaplino-Kolonia, Gajowniki, Gajowniki-Kolonia, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Mińce, Pańki, Rogowo, Rogowo-Kolonia, Rogowo-Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Zaczerlany-Kolonia stwierdzono w wodzie podwyższone fluorki – $1,80 \pm 0,40 \text{ mg/l}$.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podwyższone fluorki występujące na poziomie jak wyżej nie wywołują negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia działań naprawczych przez administratora wodociągu mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-093
tel. centr. 73-25-315

Białystok 2019-07-31

Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska
16-070 Choroszcz

HK.4410.391.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Rogowo. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz Zakładu Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy jeżeli taka strona jest prowadzona.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 25A
16-070 Choroszcz

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

