

Choroszcz, dnia 15 września 2016 r.

Sprawa: dotyczy postępowania przetargowego „**Dostawa zrębki z drewna surowego do celów energetycznych na sezon grzewczy 2016/2017**”
z dnia 05.09.2016r.

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie Nr 1 :

Zgodnie z treścią SIWZ:

„(...)

7.2 Sposób oceny ofert

(...)

Zawartość wilgoci całkowitej w zrębce dostarczonej do próbnego spalania nie może być mniejsza od 40%.

(...)”

Pytanie:

Jeśli partia próbna będzie miała wilgotność 30%-40% , czy to nie zdyskwalifikuje ofertę?

Odpowiedź:

W związku z ww. zapytaniem informuję, że próbna partia zrębki powinna posiadać wilgotność nie mniejszą niż 40% zgodnie z zapisem SIWZ. Dostarczenie **próbnej partii** zrębki o wilgotności mniejszej niż ww. zdyskwalifikuje ofertę.

***Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują zapisów SIWZ zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.***

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Wróbel