



**ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**
w Choroszczu Spółka z o.o.
16-070 Choroszcz, ul. Sienkiewicza 25A
tel./fax 7191108, 7193195
P-050350184 NIP 542-10-21-522
www.zec-choroszcz.pl

Choroszcz 27.04.2017r.

Ogłoszenie

o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ
dot. zamówienia pn. „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz**”
(ZP.1.04.2017)

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Działanie 6.2. Ochrona wody i gleb

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ:

Pytanie 1 : *Dotyczy punktu XI.2.3. SIWZ Sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podpunkt 2.b) – prosimy o potwierdzenie, że we wzorze na wyliczenie wskaźnika szybkiej płynności obrotowej, w mianowniku jako zobowiązania bieżące należy przyjąć pozycję z BILANSU: B.III. Zobowiązania krótkoterminowe (Pasywa).*

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak. Przy wyliczaniu wskaźnika szybkiej płynności obrotowej w mianowniku jako zobowiązania bieżące należy przyjąć zobowiązania krótkoterminowe wykazane w pozycji B.III bilansu.

Pytanie 2 : *Dotyczy punktu XI.2.2. Zdolność techniczna i zawodowa, podpunkt 2.d) – osoba technologa – kierownika rozruchu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie funkcji technologa – kierownika rozruchu na: technologa – kierownika rozruchu oczyszczalni i technologa – kierownika rozruchu SUW i tym samym zmianę punktu XI.2.2. ppkt. 2.d) ?*

Odpowiedź na pytanie 2

Punkt XI.2.2. Zdolność techniczna i zawodowa, podpunkt 2.d) posiada brzmienie:

„2. Wykonawca powinien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące kwalifikacje – **co najmniej**: (... ..)

d) 1 osoba która będzie pełnić funkcję technologa – Kierownika rozruchu posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, w tym pełniła funkcję technologa-kierownika rozruchu przy co najmniej na 2 rozruchach oczyszczalni



ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m³/dobę każda i o wartości robót minimum 10 000 000 zł brutto każda oraz co najmniej na 2 budowach SUW pracującej na wodach wglebnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 50 m³/h przy

Zamawiający nie widzi przeciwwskazań, co do rozbicia tego wymogu na dwie osoby tj.: technologa- kierownika rozruchu oczyszczalni i technologa – kierownika rozruchu SUW .

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

PREZES ZARZĄDU

inż. Mariusz Wróbel