



Choroszcz 28.04.2017r.

O g ł o s z e n i e

o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ
dot. zamówienia pn. „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz**”
(ZP.1.04.2017)

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Działanie 6.2. Ochrona wody i gleb

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ:

Pytanie 3

Zwracamy się jako oferent do Państwa z prośbą o zmianę zapisów SIWZ dla w/w tematu. Obecnie dokument ten jest tak sformowany, że mogą w nim uczestniczyć jedynie konsorcja lub bardzo duże firmy. Stwierdzamy, iż otwarcie przetargu na różne dziedziny (kanalizacja, wodociągi, oczyszczanie wody, oczyszczanie ścieków) spowodowało, iż nie mogą w nim uczestniczyć firmy specjalistyczne z każdej z tych dziedzin. Jeżeli można byłoby złożyć ofertę na część tych zadań, otrzymalibyście Państwo więcej ofert, a wartością dodaną byłoby to, iż zgłosiłyby się firmy specjalistyczne z poszczególnych dziedzin. Mielibyście Państwo możliwość wyboru dobrych rozwiązań dla każdego z tych zadań. Ceny ofertowane byłyby znacznie niższe, gdyż duże firmy i tak szukałyby podwykonawców dla poszczególnych zadań.


Proponujemy by wyodrębnić co najmniej trzy zadania:

- Oczyszczalnia ścieków,*
- Stacja uzdatniania wody,*
- Obiekty sieciowe (wodociągi, kanalizacja, pompownie).*

1. Stanowią one każdy w sobie niezależny technicznie, realizacyjnie i eksploatacyjnie zupełnie różny temat specjalności użytkowej.

Z Państwa strony należałoby dopuścić możliwość złożenia ofert częściowych, jak również zmienić warunki finansowe dla możliwości wejścia w przetarg (zdolność kredytowa, dochód roczny brutto) ustalanych proporcjonalnie do oczekiwanej wartości oferty częściowej.





Oceniamy, iż oczyszczalnię o przepływie $Q=1000$ m³/d na dobę można z powodzeniem zbudować lub zmodernizować za kwotę znacznie mniejszą niż 10 mln. złotych. Uważamy, iż wartość ta ogranicza możliwość wykazania się referencjami, gdzie klient otrzymał porównywalny obiekt w bardzo dobrej jakości za znacznie niższą cenę. Co dla Państwa ma chyba jednak znaczenie.

2. Zwracamy również uwagę, że w przetargu należy zachować warunek uczciwej konkurencji oraz wprowadzić zapis możliwości stosowania rozwiązań równoważnych dla każdego z tych różnych tematów, które są zupełnie inne oraz są realizowane w innym miejscu i w innym celu użytkowym.

Nie ma żadnej możliwości zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisu równoważności dla wspólnej realizacji tak różnych celów.

Nie zachowanie tych warunków z kolei zagraża koniecznością zwrotu dotacji UE.

Pozwalamy sobie na sformułowanie naszej prośby, biorąc pod uwagę nasze bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i budowie oczyszczalni wg własnej opatentowanej technologii. Obiekty powstały zarówno w Polsce jak i w Estonii, Chinach, Irlandii. Obecnie w fazie rozruchu jest nasza instalacja w Kanadzie na jednej z największych oczyszczalni w zachodniej Kanadzie. Wszystkie te obiekty zrealizowano w opatentowanej naszej technologii zgłoszonej w międzynarodowym układzie patentowym PCT w Monachium. Technologia ta około dwukrotnie intensyfikuje proces oczyszczania i stwarza możliwości realizacji obiektów znacznie taniej oraz wytwarza znacznie lepsze możliwości wykonawstwa stanu istniejącego.


Przychylenie się do naszej prośby, pozwoli Państwu na rzetelną ocenę ofert z każdej ze wskazanych dziedzin i wybranie najlepszych rozwiązań pod względem technicznym i finansowym.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i nie dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Odnośnie braku dopuszczenia składania ofert częściowych Zamawiający wskazuje, że nie posiada zasobów kadrowych i finansowych niezbędnych do skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Niezależnie od tego należy zauważyć, że skoordynowanie wykonania i odbioru części zamówienia realizowanych przez różnych wykonawców wymagałoby dodatkowego czasu - kosztem czasu dostępnego na wykonanie zamówienia i jego rozliczenie w ramach Projektu. Przede wszystkim jednak, udzielając jednego zamówienia Zamawiający kieruje się celem i charakterem inwestycji. Przedmiot zamówienia - mimo że ma charakter złożony - stanowi funkcjonalnie jedno zamierzenie inwestycyjne, prowadzące do osiągnięcia określonego celu jakim jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz. Jest również - jako całość - przedmiotem dofinansowania ze środków UE w ramach Projektu. Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 5.04.2017 r. z Instytucją Zarządzającą obliguje Zamawiającego do zakończenia finansowej realizacji całej inwestycji do dnia 31.12.2018 r. Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji, w której np. na stację uzdatniania wody znajdą się oferenci natomiast zabraknie oferenta na modernizację oczyszczalni ścieków albo obiekty sieciowe (wodociągi, kanalizacja), które mają być do nich podłączone - co skutkowałoby nieosiągnięciem celu Projektu. Ponadto, ewentualne





opóźnienie wykonania jednego z elementów mogłoby pociągać za sobą brak możliwości połączenia i współpracy tego elementu z pozostałymi elementami inwestycji, wykonanymi przez innych wykonawców, co mogłoby powodować ich roszczenia oraz poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu inwestycji i osiągnięciu celu Projektu.

Odnosząc się do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy Zamawiający wskazuje, że są one zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w szczególności: proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i nieprzekraczające krotności określonej w art. 22c ust. 2 ustawy Pzp.

Pytanie 4

W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w poniższym zakresie:

1) Dotyczy punktu XI.2.2. Zdolność techniczna i zawodowa, podpunkt 2.d) - osoba technologa - kierownika rozruchu oraz odpowiedzi nr 2 z dnia 27.04.2017r.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego nr 2 zawartej w piśmie z dnia 27.04.2017r, prosimy o potwierdzenie, że wystarczającym będzie do spełnienia tego warunku wykazanie się jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie oczyszczalni (5 lat doświadczenia w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, w tym pełniła funkcję technologa-kierownika rozruchu przy co najmniej na 2 rozruchach oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m³/dobę każda i o wartości robót minimum 10 000 000 zł brutto każda) oraz jedną osobą posiadającą doświadczenie na SUW-ach (2 budowach, rozbudowach, przebudowach lub modernizacjach SUW pracującej na wodach wglębnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 50 m³/h) przy czym obie posiadałyby wyższe wykształcenie techniczne ?

Odpowiedź na pytanie 4 :

Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie tych funkcji i dopuszcza możliwość wskazania do ich pełnienia jednej lub dwóch osób.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w rozdziale XI.2.2. *Zdolność techniczna lub zawodowa* ust. 2 pkt 2 lit. d) poprzez zmianę zapisu:

d) 1 osoba która będzie pełnić funkcję technologa – Kierownika rozruchu posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, w tym pełniła funkcję technologa-kierownika rozruchu przy co najmniej na 2 rozruchach oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m³/dobę każda i o wartości robót minimum 10 000 000 zł brutto każda oraz co najmniej na 2 budowach SUW pracującej na wodach wglębnych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 50 m³/h.





na:

d) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję technologa – Kierownika rozruchu oczyszczalni posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie eksploatacji i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, w tym pełniła funkcję technologa-kierownika rozruchu przy co najmniej 2 rozruchach oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 1000 m³/dobę każda i o wartości robót minimum 10 000 000 zł brutto każda;

e) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję technologa – Kierownika rozruchu SUW posiadająca wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym pełniła funkcję technologa-kierownika rozruchu przy co najmniej 2 rozruchach stacji uzdatniania wody pracujących na wodach w głębszych o wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 50 m³/h każda; Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Kierownika rozruchu oczyszczalni (lit. d) oraz Kierownika rozruchu SUW (lit. e) przez 1 osobę.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz dokonuje zmiany SIWZ w rozdziale XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 3 i 5 poprzez zmianę zapisów:

3. Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2017 r. o godz. 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

na:

3. Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2017 r. o godz. 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający przekazuje równocześnie odpowiednią zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.


PREZES ZARZĄDU
inż. Mariusz Wróbel

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Choroszczy Spółka z o.o.
16-070 Choroszcz, ul. Sienkiewicza 25A
tel./fax 7191108, 7193195
P-050350184 NIP 542-10-21-522
www.zec-choroszcz.pl