

Choroszcz, dnia 5 maja 2017 r.

Zamawiający:

Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów
i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.
ul. H. Sienkiewicza 25a, 16-070 Choroszcz

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz” (ZP.1.04.2017)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ:

Pytanie 5:

W dokumencie: Część II – Istotne Postanowienia Umowy w §12 ust. 2 pkt. a) zamieszczono zapis: „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,05 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §98 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia określonego w § 9 jako termin zakończenia;”. Prosimy o usunięcie błędnego określenia paragrafów ponieważ w dokumencie tym nie występuje paragraf 98, a paragraf 9 nie mówi o terminie zakończenia.

Pytanie 6:

W dokumencie: Część II – Istotne Postanowienia Umowy pojawiają się błędy w następujących miejscach:

- *Par. 6 ust. 6 – termin nie w par. 8 a w par. 10*
- *Par. 9 ust. 8 – o podwykonawcach mowa nie w ust. 3 a w ust.5*
- *Par. 9 ust. 7 (?) – o uwagach mowa nie w ust. 6 a w ust. 8 – w par. 9 pomyłona numeracja ustępów*
- *Par. 12 ust. 2 lit. a – o wynagrodzeniu mowa nie w par.98 a w par. 9 ust.1*
- *Par. 12 ust. 2 lit. a – termin nie w par.9 a w par.10*
- *Par. 12 ust. 2 lit. b – wyznaczonego wg nie par. 13 a wg par.14*
- *Par. 13 ust. 1 lit. a – nie ma mowy o uzgodnieniu/zamawiającym w par.4 ust. 2. Może chodzi o par. 6 ust. 3?*
- *Par. 14 ust. 4 – terminy są nie w pkt. 8.1 a w pkt. 8.2 karty gwarancyjnej*

W dokumencie: Część II – Istotne Postanowienia Umowy w załączniku Karta gwarancyjna pojawiają się błędy w następujących miejscach:

- *Pkt. 12.2 – terminy są nie w pkt. 8.1, a w pkt. 8.2*
- *Pkt. 12.5 – dane adresowe są podniesione nie w pkt. 12.3 a w pkt. 12.1*

Prosimy o wprowadzenie poprawek do wzoru dokumentu.

Odpowiedź na pytania 5 i 6:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie wskazanych omyłek, w związku z czym w dokumencie „II-IPU RPOWP ZP.1.03.2017”:

- w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagać będą uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw na swój koszt w trybie określonym w § 14 niniejszej umowy, przy czym termin zakończenia, odbioru robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie może ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego terminu ustalonego w § 10.

- w § 9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- w § 9 ustęp oznaczony omyłkowo powtórnie jako ust. 7 otrzymuje oznaczenie 8a, a zawarte w nim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

8a. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- w § 12 lit. a)-c) otrzymują brzmienie:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,05 % ryczałtowego wynagrodzenia ogółem (brutto), o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia określonego w § 10 jako termin realizacji przedmiotu umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05 % ryczałtowego wynagrodzenia ogółem (brutto) o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego odpowiednio zgodnie z § 15 ust. 4 albo § 14 ust. 4-5;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego ogółem (brutto), o którym mowa w § 9 ust. 1;

- w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności, jeżeli:

a) wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ustalonego w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 21 dni bez uzgodnienia z Zamawiającym

b) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

c) (skreślony);

d) zostanie stwierdzone protokołem rażąco naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w niniejszej umowie;

e) w przypadku określonym w § 9 ust. 9.

- w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia awarii lub wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt. 8.2 Karty Gwarancyjnej.

- w załączniku „Karta Gwarancyjna” punkt 12.2 otrzymuje brzmienie:

12.2. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt. 8.2.

- w załączniku „Karta Gwarancyjna” punkt 12.5 otrzymuje brzmienie:

12.5. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 12.1 strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity Istotnych Postanowień Umowy uwzględniający wprowadzone zmiany (wyróżnione w tekście poprzez podkreślenie).

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że kary za zwłokę liczone dla terminów cząstkowych określonych w Instrukcji dla Wykonawców będą odnosić się dla każdego z zadań osobno, a więc przykładowo kara za zwłokę w opracowaniu dokumentacji dotyczącej oczyszczalni ścieków przy zachowaniu terminów dla pozostałych zadań będzie liczona tylko i wyłącznie od wartości Zadania 1, czyli oczyszczalni ścieków, a nie od całej wartości umowy.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przekroczenia terminów cząstkowych, ale przy zachowaniu terminu zakończenia dla całej umowy Zamawiający odstąpi od naliczania kar cząstkowych.

Odpowiedź na pytania 7 i 8:

Zamawiający wyjaśnia, że kara za zwłokę przewidziana w § 12 ust. 2 lit. a) dotyczy zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy tj. zwłoki względem terminu określonego w § 10 jako termin realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie 9:

W dokumencie: Część II – Istotne Postanowienia Umowy w §2 ust. 2 pkt. 20) zamieszczono zapis: „Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego zawierającego ceny poszczególnych czynników produkcji wody w przypadku SUW i/lub oczyszczania ścieków w przypadku oczyszczalni ścieków, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy”. Pragniemy zauważyć, że inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie szczegółowych kosztorysów na wykonanie robót budowlanych będzie możliwe dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej. Natomiast w tym zapisie Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego zawierającego ceny poszczególnych czynników produkcji wody i oczyszczania ścieków. Prosimy o wyjaśnienie jakie czynniki ma zawierać kosztorys oraz na podstawie jakich danych ma zostać sporządzony. Jak Zamawiający zamierza zweryfikować ten kosztorys. Do jakich celów ma służyć ten kosztorys. Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu ponieważ tak ogólny zapis uniemożliwia przygotowanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zapis zamieszczony omyłkowo. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na usunięciu tego omyłkowego zapisu, w związku z czym w dokumencie „II-IPU RPOWP ZP.1.03.2017”:

- w § 2 ust. 2 uchyla się punkt 20 i oznacza jako:

20) (skreślony);

Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity Istotnych Postanowień Umowy uwzględniający wprowadzone zmiany (wyróżnione w tekście poprzez podkreślenie).

Pytanie 10:

Terminy cząstkowe zaproponowane przez Zamawiającego są bardzo krótkie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania w terminie czterech miesięcy pozwolenia na budowę zarówno oczyszczalni ścieków jak i stacji uzdatniania wody w terminie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę przy zachowaniu obowiązujących na terenie naszego kraju terminów administracyjnych na uzyskanie poszczególnych decyzji.

Termin na wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wynosi 1 miesiąc dla inwestycji nieskomplikowanych i dwa miesiące dla inwestycji skomplikowanych, do których przedmiotowa inwestycja się zalicza. Uprawnomoczenie decyzji 14 dni.

Termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 65 dni.

Na uzyskanie tych dwóch wymaganych prawem i umową decyzji mamy trzy i pół miesiąca i nie wliczamy w to czasu na uzyskanie map, wypisów z ewidencji gruntów, uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Inwestora Zastępczego metody przetwarzania osadu oraz opracowania karty informacyjnej/raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Podsumowując termin czterech miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji jest terminem nierealnym i świadomym działaniem Zamawiającego na szkodę potencjalnego Wykonawcy. Wnosimy o wydłużenie terminów cząstkowych do minimum siedmiu miesięcy na uzyskanie pozwolenia na budowę bez zmiany końcowego terminu realizacji zadania.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów cząstkowych, w tym terminu uzyskania pozwoleń na budowę.

Przedstawienie i akceptacja alternatywnej metody przetwarzania osadu nie będą już wymagane - por. odpowiedź na pytania 23-25 poniżej.

Pytanie 11:

Prosimy o określenie odcinków ulic, w których mają zostać zlokalizowane kanalizacja sanitarna i wodociąg - jest to niezbędne do prawidłowego określenia ilości odtworzeni.

Odpowiedź na pytanie 11:

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza powinna zakładać odbudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej. Lokalizacja pozostałych odcinków budowy i przebudowy sieci wod-kan przebiega w drogach gruntowych bez nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 12:

Ze względu na to, iż projektowane odcinki sieci wod-kan mają zostać włączone w istniejące sieci prosimy o wskazanie miejsc styku (średnic przewodów, głębokości posadowienia, lokalizacji).

Odpowiedź na pytanie 12:

Inwestycja polega na formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający nie posiada wydanych warunków technicznych dot. przebudowy i budowy przedmiotowych sieci wod-kan.

Pytanie 13:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długościach kanału w ulicy Rybackiej wynikającej z dokumentacji (222,5m) i długości wskazanej w tabeli PFU (150,0m).

Odpowiedź na pytanie 13:

Długości należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Pytanie 14:

Długość wodociągu w ulicy Narwiańskiej wynikająca z dokumentacji (131,0m) różni się od długości wskazanej w tabeli PFU (160,0m) - Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 14:

Długości należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Pytanie 15:

Długość wodociągu w ulicy Rybackiej wynikająca z dokumentacji (193,0m) jest różna od długości wskazanej w tabeli PFU (230,0m) - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie 15:

Długości należy przyjąć zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Pytanie 16:

Czy przedstawione w PFU orientacyjne długości sieci wod-kan uwzględniają przyłącza do nieruchomości? Jeśli nie prosimy o wskazanie długości/iłości przyłączy.

Odpowiedź na pytanie 16:

Podane w PFU orientacyjne długości sieci wod-kan nie uwzględniają przyłączy do nieruchomości. Inwestycja polega na formule „zaprojektuj i wybuduj” , Zamawiający oczekuje, że na etapie wykonywania projektu budowlanego wykonawca przewidzi odejścia boczne sieci w granicach pasa drogowego do istniejących działek budowlanych.

Pytanie 17:

W trakcie analizy dokumentacji przetargowej nie znaleźliśmy załączników do PFU wymienionych w pkt. III -prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź na pytanie 17:

Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej załączniki do PFU „III-OPZ-III.1-PFU oczyszczalnia, przepompownia, kanalizacja” wymienione w części III tego dokumentu pod numerami 1-6.

Odnosnie punktu 7 „Zestawienie kosztów przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków przebudowy głównej przepompowni ścieków oraz budowy kanalizacji sanitarnej” Zamawiający wyjaśnia, że wspomniane zastawienie służyło wyłącznie do ustalenia wartości zamówienia na etapie przygotowania postępowania, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 Pzp. Wspomniane zestawienie nie stanowi części PFU i zostało w wykazie załączników zamieszczone omyłkowo. W związku z powyższym Zamawiający usuwa ten punkt z wykazu załączników.

Pytanie 18:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera materiałów dotyczących istniejącej infrastruktury (oczyszczalni ścieków, SUW, głównej przepompowni ścieków) niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów rozbiórek i napraw. Prosimy zatem o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, zdjęciowej istniejących obiektów podlegających naprawom/modernizacji/rozbiórce.

Odpowiedź na pytanie 18:

Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej dokumentację fotograficzną istniejącej infrastruktury.

Pytanie 19:

IDW pkt VI.1 "informacje ogólne" ppkt 2. Z zapisów niniejszego podpunktu wynika, że Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową dla budowy kanalizacji w ul. Zastawie II - prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zapis zamieszczono omyłkowo. Zamawiający nie posiada dokumentacji dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie II. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na usunięciu tego omyłkowego zapisu, w związku z czym IDW pkt VI.1 "informacje ogólne" ppkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Niniejsze zamówienie ma być zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem robót w ulicach Rybackiej i Narwiańskiej”.

Pytanie 20:

Czy w ofercie należy uwzględnić koszt opłat za zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak prosimy o wskazanie stawek opłat za tymczasowe zajęcie pasa drogowego i sposobu ich naliczania.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający potwierdza, że cena ryczałtowa powinna obejmować całość kosztów wykonania zamówienia. W ofercie należy uwzględnić w szczególności koszt opłat za zajęcie pasa drogowego. Inwestycja dot. budowy i przebudowy sieci wod-kan przebiega w drogach gminnych stanowiących własność Gminy Choroszcz oraz w drogach powiatowych stanowiących własność Powiatu białostockiego. Wysokość opłat oraz sposób ich naliczania wskazany jest na stronach internetowych zarządców dróg:

Gmina Choroszcz <http://um-choroszcz.pbip.pl/>

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku <http://www.pzd.bialystok.pl/>

Pytanie 21:

Na etapie analizy dokumentacji nie natrafiliśmy na dokument pn.: „Mapa poglądowa kanalizacji sanitarnej” - prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie 21:

Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej dokument pn.: „Mapa poglądowa kanalizacji sanitarnej”.

Zamawiający wskazuje dodatkowo, że informacje przestrzenne Gminy Choroszcz dostępne są także na geoportalu Gminy Choroszcz pod adresem: <http://choroszcz.e-mapa.net/>

Pytanie 22:

Prosimy o podanie orientacyjnego terminu podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie 21:

Orientacyjny termin podpisania umowy to 30.06.2017 r. Zamawiający zastrzega, że faktyczny termin podpisania umowy będzie uzależniony od dalszego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 23:

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym dot. oczyszczalni ścieków Zamawiający zawarł wymagania dotyczące instalacji kompostowania osadów ściekowych. Układ kompostowania oprócz rozwiązania technologicznego ma wpływ również na zagospodarowanie terenu, rurociągi międzyobiektowe, kubatury i rodzaj budowli oraz układ elektryczny i AKPiA.

W Opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na etapie studialnym i prac przedprojektowych przedstawi alternatywne, w stosunku do opisanego w PFU, metody przetwarzania osadów ściekowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich potencjału

energetycznego lub rolniczego. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego sposób przetwarzania osadów będzie przedmiotem zaprojektowania i wykonania. Zapis taki umożliwia złożenie ofert wariantowych przez poszczególnych oferentów, co wyklucza możliwość porównania ofert poszczególnych oferentów, ponieważ mogą oni oferować różne technologie co stoi w sprzeczności zapisem z Instrukcji Dla Wykonawców: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Prosimy o przedstawienie jakie alternatywne metody przetwarzania osadów ściekowych Zamawiający uzna za równoważne do metody opisanej w PFU.

Pytanie 24:

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym dot. oczyszczalni ścieków Zamawiający zawarł wymagania dotyczące instalacji kompostowania osadów ściekowych. Układ kompostowania oprócz rozwiązania technologicznego ma wpływ również na zagospodarowanie terenu, rurociągi międzyobiektowe, kubatury i rodzaj budowli oraz układ elektryczny i AKPiA. W Opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na etapie studialnym i prac przedprojektowych przedstawi alternatywne, w stosunku do opisanego w PFU, metody przetwarzania osadów ściekowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich potencjału energetycznego lub rolniczego. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego sposób przetwarzania osadów będzie przedmiotem zaprojektowania i wykonania. Taki zapis umożliwia złożenie oferty opartej na technologii przetwarzania osadów pościekowych innej, niż przedstawiona w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

Prosimy o informację, jaka procedura zostanie podjęta w przypadku, gdy zaproponowana przez Wykonawcę metoda przetwarzania osadu nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowana.

Pytanie 25:

Zgodnie z punktem V.2. Instrukcji dla Wykonawcy termin na wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wynosi do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarł zapis z którego wynika, że Wykonawca na etapie studialnym i prac przedprojektowych musi przedstawić alternatywne w stosunku do opisanego w PFU metody przetwarzania osadów ściekowych. Prosimy o doprecyzowanie co do wymagań dotyczących opracowania przedstawiającego alternatywne metody przetwarzania osadów. Ile tych metod należy przedstawić? W jakim terminie Zamawiający i Inwestor Zastępczy od przedstawienia dokumentu dokonają zatwierdzenia metody przetwarzania osadu?

Odpowiedź na pytania 23-25:

Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający pozostaje przy metodzie przetwarzania osadów ściekowych opisanej w PFU i nie oczekuje przedstawienia metod alternatywnych.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na usunięciu w dokumencie „III-OPZ-zmiana” w części V.I. na stronie 9 poniższego akapitu w całości:

~~**„Zamawiający oczekuje, że Wykonawca na etapie studialnym i prac przedprojektowych przedstawi alternatywne, w stosunku do opisanego w PFU, metody przetwarzania osadów ściekowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich potencjału energetycznego. Zatwierdzony przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego sposób przetwarzania osadów będzie przedmiotem zaprojektowania i wykonania.”**~~

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

W związku z wprowadzonymi, wskazanymi powyżej zmianami SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz dokonuje zmiany SIWZ w rozdziale XVIII *Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert* ust. 3 i 5 poprzez zmianę zapisów:

3. Termin składania ofert upływa dnia 23 maja 2017 r. o godz. 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

na:

3. Termin składania ofert upływa dnia 24 maja 2017 r. o godz. 12.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający przekazuje równocześnie odpowiednią zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.