



Choroszcz 10.05.2017r.

Ogłoszenie

o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ
dot. zamówienia pn. „**Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz**”
(ZP.1.04.2017)

współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
Działanie 6.2. Ochrona wody i gleb

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ:

Pytanie 28:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o analizę wody surowej eksploatowanych ujęć - jest to niezbędne do prawidłowego doboru urządzeń SUW.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej analizę wody surowej eksploatowanych ujęć.

Pytanie 29:

Czy woda z nowoprojektowanych studni będzie ujmowana z tej samej warstwy wodonośnej?

Odpowiedź na pytanie 29:

Tak. Woda z nowoprojektowanych studni będzie ujmowana z tej samej warstwy wodonośnej

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.


PREZES ZARZĄDU
Mariusz Wróbel