

# UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgodnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z następujących warunkach:

- Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
- Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelniać.
- Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
- Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
- Po wykonaniu przed zaizowaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
- Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren Inwentaryzację z naniesionymi przepisami.
- Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
- Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowej.
- Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych”.

Starosta Powiatu Białostockiego  
PGE Dystrybucja S.A.  
Rejon Energetyczny Białystok Teren  
Oddział Białystok

Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów geodezyjnych i kartograficznych Urzędu Gminy. Zawiera on: nazwę geodezyjną i kartograficzną, identyfikator ewidencji, materiały geodezyjne, data wydania dokumentu i schemat, do ewidencji, numer ewidencji, numer i nazwa osoby reprezentującej organ.

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

13 LIP. 2016

zup STAROSTY  
mgr Grażyna Jabłonowska  
Inspektor w Wydziale Geodezji i Katastru i Inżynierii

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
ark. mapy zas. 8.194.12.13.4.3; 8.194.12.13.4.4; 8.194.12.18.2.1; 8.194.12.18.2.2; 8.194.12.14.3.1; 8.194.12.14.3.3	data opracowania mapy: 07.06.2016
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	Nr Rob. Wsk. 98/2016 ODGI.4320.2976.2016
<b>Miejscowość</b>	Choroszcz
Jednostka ewidencyjna	200201.4
Obsz. ewidencyjny	200201.4.0031
<b>SKALA MAPY</b>	1:500
Nazwa układu współrzędnych	układ 2000
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji	KRONSZTADT 60
Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów dokonywanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujętym w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Nie wykazano się istnieniem w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedoprecyzowania obowiązującej inwentaryzacji powojennej.	
Opracowanie: GEODETA UPRAWNIONY Tadeusz Mazurczyk Białystok ul. Mazowiecka 37/21 tel. 85 745 3772 tel. 0507 036 213	
Wzrost: 1,75m, Ciężar ciała: 75kg, Data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę: 13.07.2016	

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA	
Nr punktu	Stosunek i rodzaj punktu
819412-12570	Pokończony w dacie nr 1591/1, przy dacie nr 44/1
819412-11900	Pokończony w dacie nr 2091, przy dacie nr 1591/2
819412-12340	Pokończony w dacie nr 1591/2, przy dacie nr 1591/4
819412-11860	Pokończony w dacie nr 2092, przy dacie nr 1592

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH w Białymstoku  
Oddział Terenowy Białystok  
15-399 Białystok, ul. Handlowa 15  
tel./fax 85 74 81 240 - 243

W obrębie projektowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne figurujące na ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

06.10.2016

Starszy Inspektor

mgr inż. Katarzyna Nijmowska



Legenda	Projektowane	Istniejące
- sieć wodociągowa	DN 160 PE	wa160
- przyłącza wodociągowe	DN32PE 7,5m	wa32
- kanalizacja sanitarna sieć	200PVC 13,0m 0,8%	ks200
- kanalizacja sanitarna przyłącze	160PVC 10,0m 2%	ks160
- kable telefoniczne		gn6,3
- kable energetyczne		
- gazociąg		
	- światłowód - lokalizacja wg firmy KOB	

Naradą koordynacyjną objęto sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej.

Nazwa opracowania	Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa z przyłączami do granicy drogi
Przedmiot rysunku	Projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami do granicy drogi
Adres inwestycji	ul. Sarosieka, ul. Wędkarska, ul. Aleja Niepodległości, m. Choroszcz
Opracował	mgr inż. Jacek Banasewski
Autor projektu	JOZEF BANASZEWSKI inż. inżynier środowiska w specjalności: urządzenia ciepła, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr. budowl. 12/12/78, 08/198/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.
Skala 1:500	Nr arkusza 1/2 Data wykonania 2016-10-19 Strona

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się dnia 31.08.2016 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3

Uczestnicy narady podpisali protokół o Nr ZUDP.422.15.2016

31.08.2016

PREZESIDENT

Inspektor w Wydziale Geodezji i Katastru i Inżynierii

KOBA  
KOBAL S.p.A.  
ul. Wędkarska 15  
15-399 Białystok

31.08.2016

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych  
Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodna jest z obowiązującym MPZP.

PROJEKTANT

inż. Józef Banasewski  
Projektant instalacji i sieci sanitarnych i gazowych  
Upr. 01/02/78, 08/198/89  
15-157 Białystok, ul. Jutrzenki 3

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się dnia 31.08.2016 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3

Uczestnicy narady podpisali protokół o Nr ZUDP.422.15.2016

31.08.2016

Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku  
UZGADNIŁA PROJEKT BUDOWLANY na warunkach podanych pismem z dnia 2016.09.22  
Nr PZD-II-ST/D-2016.09.22  
Białystok, dnia 2016.09.22

Podpis

RZECZPODZEWANIE DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH  
mgr inż. Jan Popławski  
2016.09.22  
Białystok, dnia 2016.09.22  
Zgodność projektu z wymogami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

