

Białystok 2018-03-02

Zakład Energetyki Ciepłej  
Wodociągów i Kanalizacji  
w Choroszczu Sp. z o. o.  
ul. Sienkiewicza 25A  
16- 070 Choroszcz

HK.4410.96.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 02.03.2018r. otrzymał wynik badania próbki wody pobranej dnia 27.02.2018r. z wodociągu Złotoria w stacji uzdatniania wody w Złotorii przez wykonawcę modernizacji instalacji technicznej uzdatniania wody ww. wodociągu tj. „Funam”, Sp z o. o., 52-407 Wrocław, ul. Mokronoska 2.

Badania laboratoryjne wody wykonane Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, ul. Legionowa (Sprawozdanie z badań nr LM.9051.260.2018.884.366 z dnia 2018-03-02) wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie: ogólnej liczby mikroorganizmów powyżej 300 (jtk) w (22±2)°C po 72 h w 1 ml wody.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C nie powinna przekraczać 100 jtk w 1 ml wody.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia.

Ponadto na podstawie § 7 ustęp 1 pkt.6 ww. rozporządzenia Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczu Sp. z o. o. ma obowiązek ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania informacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaściwej jakości wody.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczu, Sp. z o. o. ma również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Do wiadomości.  
Burmistrz Choroszczu

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku  
*lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz*  
Specialista Organizacji Ochrony Zdrowia