

2022-08-03

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	U	V	W	X
1	TABELA 1. BILANS ŚCIEKÓW KONCEPCJA UL. BŁAWATKOWA KRUPNIKI																					
2	BILANS ŚCIEKÓW											Obliczeniowy potrzebny wydatek pompowni Q_p			Rurociąg TŁOCZNY							
3	Przyjęto statystycznie 4 os./dom		Wsp.nieró wn. rozbioru		Natężenie napływu ścieków																	
4	Ilość posesji 1- rodzinny ch.	Obliczeniowa ilość mieszkańców.	q śr.d.	N.d.	N.h.	Q śr.d.	Q d.max	Q h.śr	Q h.max	Q s.obliczeniowe	Q min.oblicz.	$q = (1,5 \cdot Q)$ dopł	q	q	L r. tłocznego	Rzędne zrzutu		Rz. terenu pompowni	Rzędna dopływu	Min. poz. śc. w pompowni - przewidywany	H geom.	
5	xx	[os.]	l/os./d	xx	xx	[m3/d.]	[m3/d.]	[m3/h]	[m3/h]	[l/s]	[l/min]	[l/s]	l/min	[m3/h]	m	m	m	m	m	m	m	
6																						
7	Pompownia P1	120	480	100	1,3	2,5	48	62,4	2,00	6,50	1,81	108,33	2,71	162,50	9,75	185	123,7	122,07	120	116,90	116,10	5,97