

Białystok, 10.10.2025 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 07.10.2025 r. z wodociągu Choroszcz zaopatrującego miejscowości: Choroszcz, Dzikie, Dzikie Kolonia, Jeroniki, Krupniki, Łyski, Porosły-Kolonia, Porosły, Sienkiewiczze, Żółtki, Żółtki-Kolonia, Barszczewo, Oliszki, Ogrodniki stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody powyżej 300 jtk/ml.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h w wodzie w kranie konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/ml.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2min



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku**

*Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog*

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*